

Struer Energi Fjernvarme A/S

Dato:
18. november 2024

Journalnummer:
09.20.20-P19-1-24,

Afdeling:
Miljøafdelingen
Smedegade 7
7600 Struer

E-mail:
pfog@struer.dk

Telefon:
96848452

Side 1 af 6

Central Vest - brev om ej VVM-pligt ved etablering af varmepumpe på Struergårdvej 19

Projektet

Struer Kommune har den 6. september 2024 modtaget VVM-screening og projektbeskrivelse om etablering af et 3 MW CO₂ luft/vand varmepumpeanlæg til varmegæret Central Vest, Struergårdvej 19, 7600 Struer.

For anlæg nævnt i bilag 2 i Miljøvurderingsloven gælder, at kommunen skal vurdere, om anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (Ikke VVM-pligt)

Struer Kommune har vurderet, at etablering af projektet ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. Derfor er projektet ikke omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Du kan se en uddybning af afgørelsen i bilaget med ansøgningen og kommunens bemærkninger.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år efter, afgørelsen er meddelt, bortfalder afgørelsen.

Hvis afgørelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder retten til at udnytte afgørelsen og der skal søges om en ny tilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside på www.struer.dk den 18 november 2024.

Baggrund for screeningen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3 a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

Da vi vurderer, at anlægget er nævnt i bilag 2, har vi afklaret, om projektet vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet.

I vores vurderinger (screening) har vi været omkring de kriterier, der er nævnt i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Kommunens vurdering og begrundelse

Anlæggets karakteristika

Projektet omhandler etablering af varmepumpeanlæg på 3 MW, som inkluderer energioptagere og kompressoranlæg. Energioptagere etableres i et område på 28 x 10 meter langs Vester Ringgade og kompressoranlægget i en ny bygning bag kedelhallen. Der etableres en støjmur rundt om energioptagerne.

Varmepumpeanlægget bruger CO₂ som kølemiddel, der optager varme fra luften via varmeoptagerne.

Anlæggets placering

Anlægget etableres på et areal ved Central Vest Struergårdvej 19, 7600 Struer.

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde 2 E 1 "Blandet Erhvervsområde v. Vester Ringgade og Holstebrovej" jf. rammeplan.

Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv indenfor virksomhedsklasse 1-3 samt butikker.

Syd for erhvervsområdet findes erhvervsområdet 2 E 2, og mod sydøst ligger et område udlagt til centerformål, område 2 C 2.

Erhvervsområdet afgrænses mod vest, nord og øst af boligområder.

De nærmeste boligområder er 2 B 1 og 2 B 2, er beliggende skel mod skel til ejendommen mod vest, nord og nordvest.

Derudover findes i nærområdet boligområderne 2 B 5, 1 B 1 og 1 B 7.

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Støj

Anlægget kan potentielt give anledning til støj fra energioptagerne og kompressoranlæg. Støjen fra energioptagere er sammenlignelige med støj fra et ventilationsanlæg.

Energioptagere og ventilationsanlæg kører periodevis i varierende tidsintervaller afhængigt af driften og årstiden mv.

Der er udført en støjberegning for energioptagerne, og denne viser, at de vejledende støjgrænser er overholdt.

Struer Kommune har vurderet, at støj fra anlægget ikke vil give anledning til nogen væsentlig påvirkning af omgivelserne grundet:

- placeringen i et erhvervsområde,
- støjmur omkring energioptagere og
- placering af kompressoranlæg i lukket bygning.

Spildevand

Der vil blive udledt regnvand fra et større befæstet areal end før etableringen. Samtidigt vil der også blive udledt kondensvand. Begge udledninger sker til forsyningens eksisterende regnvandsledning, der leder ud til kanalen på den side af slusen, der vender ind mod Kilen. Vi vurderer dog, at indholdet af næringsstoffer er så lille, at det ikke vil påvirke Kilen.

Projektet skal ikke miljøvurderes

På baggrund af ansøgningen og screeningen vurderer vi samlet set, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023).

Berørte myndigheder

Udkastet til afgørelse har været til udtalelse i Miljøafdelingen, Plan og Byg samt i Teknisk Drift og Anlæg.

Naturafdelingen påpegede fejl i de angivne afstande til Natura 2000 i ansøgningen.

Bemærkninger fra jord og grundvand er indarbejdet i det endelige skema.

Bemærkninger fra spildevand er indarbejdet i det endelige skema.

Teknisk Drift og Anlæg gjorde opmærksom på, at vejbyggelinjen til kommunevej skal respekteres.

Høringssvarene er indarbejdet i den endelige afgørelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 18. november 2024.

Hvis du vil klage

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen er den 16. december 2024 kl. 23.59.

Se mere i vejledningen om klage og søgsmål i afgørelsens bilag 2.

BILAG

Bilag 1 "Plan over placering af varmepumperne"

Bilag 2 "Vejledning om klage og søgsmål"

Bilag 3 "Screeningsskema med kommunens bemærkninger"

Med venlig hilsen

Pernille Fog
Ingeniør

Bilag 1 Plan over placering af varmepumperne



Figur 5.3 Luftfoto af bygningen hvor varmepumperne placeres, som viser hvordan fordamperne/varmeoptagerne ligger ift. bygningen. Det blå rektangel illustrerer kompressorbygningens placering.

Bilag 2 Vejledning om klage og søgsmål

Hvis du vil klage

Man kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, kan klage over afgørelsen (miljøvurderingslovens §§ 49 og 50).

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside (miljøvurderingslovens § 51).

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen er den 16. december 2024 kl. 23.59.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på <https://kpo.naevneneshus.dk>, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk.

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Opsættende virkning

Hvis klagen er modtaget inden fristens udløb, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset (§ 49, stk. 1).

Søgsmål

Du kan indbringe afgørelsen for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.